



DIAPHRAGME DE DESTRUCTION D'ENERGIE (X52-CSA)

EQUIPEMENT STANDARD

No	Description	Qty	Type
1	VANNE DE BASE HYTROL AE/GE/NGE	1	100-01
2	ROBINET DE BARRAGE A BILLE	3	RB-117
3	FILTRE A BUSE INCORPOREE	1	X44-A
4	PILOTE DE REDUCTION DE PRESSION	1	CRA
5	ROBINET A POINTEAU	1	6120
6	PILOTE 2-VOIES TOUT/RIEN DE CONTROLE DE NIVEAU A FLOTTEUR	1	CF9

OPTIONS

No	Description	Qty	Type
F	MESURE DE PRESSION A DISTANCE	1	-
N	DISPOSITIF DE CONTROLE DE SURPRESSION AMONT (DECHARGE A L'ATMOSPHERE)	1	CRL
N1	DISPOSITIF DE CONTROLE DE SURPRESSION AMONT	1	CRL
W1	DISPOSITIF ANTI-GEL	1	-

REMARQUES

AE/GE : DN 32 - DN 400 / NGE : DN 50 - DN 600

OPTIONS : _____
NON LIVRE PAR CLA-VAL : _____