



EQUIPEMENT STANDARD

No	Description	Qty	Type
1	VANNE DE BASE HYTROL AE/GE/NGE	1	100-01
2	DIAPHRAGME DE MESURE DE DEBIT	1	X52-A
3	ROBINET DE BARRAGE A BILLE	3	RB-117
4	FILTRE A BUSE INCORPOREE	1	X44-A
5	ROBINET A POINTEAU	1	6120
6	PILOTE DE MAINTIEN DE PRESSION DIFFERENTIELLE	1	CDHS-18
7	VANNE AUXILIAIRE HYTROL	1	100-KHR
8A	ELECTROVANNE DE COMMANDE (NO)	1	311-D
8B	ELECTROVANNE DE COMMANDE (NF)	1	311-C

OPTIONS

No	Description	Qty	Type
C	ROBINET A POINTEAU UNIDIRECTIONNEL (FERMETURE)	1	CV
H1	DECHARGE A LA SORTIE DE LA VANNE DE BASE	1	RB-117
O	TUYAU NYLON Ø 6/3 mm	1	-
P	PRISE DE PRESSION 2-VOIES (Rp 3/8")	2	RB-117
S	ROBINET A POINTEAU UNIDIRECTIONNEL (OUVERTURE)	1	CV

REMARQUES

AE/GE : DN 32 - DN 400 / NGE : DN 50 - DN 600

Le diaphragme de mesure de débit X52-A (2) peut être monté directement à la sortie de la vanne de base (1). Cependant une meilleure régulation est obtenue si le diaphragme de mesure X52-A est monté dans un tronçon rectiligne en aval de la vanne de base, en respectant les distances : X = 5x DN de la conduite et Y = 3x DN de la conduite.

OPTIONS : _____
NON LIVRE PAR CLA-VAL : _____