CLA-VAL 136-07

Vanne à commande électrique et ouverture/fermeture pas à pas



EQUIPEMENT STANDARD			
No	**Description**	**Qty**	**Type**
1	VANNE DE BASE HYTROL AE/GE/NGE	1	100-01/KH
2	ROBINET DE BARRAGE A BILLE	3	RB-117
3	FILTRE A BUSE INCORPOREE	2	X44-A
4	ELECTROVANNE DE COMMANDE (0 = BOUCHE)	2	311-C

OPTIONS			
No	**Description**	**Qty**	**Type**
F	MESURE DE PRESSION A DISTANCE	1	-
H	DECHARGE A L'ATMOSPHERE	1	-
M	COMMANDE MANUELLE	2	RB-117
M1	COMMANDE MANUELLE (DECHARGE A L'ATMOSPHERE)	2	RB-117

REMARQUES

AE/GE : DN 32 - DN 150 / NGE : DN 50 - DN 200

(#) = Appareil susceptible d'être modifie selon dimension de la vanne de base

OPTIONS : ——— ——— ——— ———

NON LIVRE PAR CLA-VAL : ——— – ——— – ———

© Copyright CLA-VAL Europe - Modifications sans préavis - Illustrations non contractuelles.